

Ar šo Inspecta Latvija apliecina, ka

## Ugunsdrošās tērauda vienviru durvis no „Stālprofil” tērauda profila SP 76500

ar maksimāli pieļaujamiem izmēriem 1170 mm × 2300 mm,

KO RAŽOJIS:

**SIA "ZIZ"**

ADRESE:

Kandavas iela 41A, Rīga, LV-1083, Latvija; Reģ. Nr. 40103652148

RAŽOTNES ADRESE:

SIA "ZIZ" ražotne, Kandavas iela 41A, Rīga, LV-1083, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Testēšanas rezultātiem saskaņā ar standartu LVS EN 13501-2 („Exova Warringtonfire” klasifikācijas ziņojums Nr. 308831H (14.07.2011.))

PRODUKTA KLASIFIKĀCIJA SASKAŅĀ AR:

**LVS EN 13501-2+A1:2010**

“Būvizrādājumu un ēku elementu ugunsreakcijas un ugunsizturības klasifikācija. 2. daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa datus, izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus”: ugunsizturības klase EI,30-C0/EI,60-C0

SERTIFIKĀTS IZDOTS: 03.02.2015.

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2015. gada 03. februārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecībā uz norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas

AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija  
Tālr: +371 67 607 900

LATAK-S1-182

CEOC  
INTERNACIONAL

BB  
ANC